
**Научно-исследовательская и испытательная лаборатория №4
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.**

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, тел./факс (495) 656-14-66

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СН37
Срок действия до 31.08.2016 г.

**Протокол испытаний № 1 /К.302-13
от 12.04.2013г.**

Основание для проведения испытаний: Договор № К.302-13 от 12.04.2013г.
Акт отбора образцов № б/н от 14.04.2013 г.

Наименование продукции: теплоизоляционная краска ВДАК «ТеплоБарьер»

Номер партии: 4611

Дата изготовления: 03.04.2013

НД на продукцию: ТУ 2316-032-32998388-2012.

Испытания проводились на соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ 25898-83, ТУ 2316-032-32998388-2012.

Заказчик: ООО «Предприятие ВГТ».

Изготовитель: ООО «Предприятие ВГТ».

Процедура отбора образцов: в соответствии с ГОСТ 9980.2-86

Характеристики образцов: образец краски в количестве 500 г упакован в пластиковую банку с обозначением вида продукции, количества и даты изготовления

Подготовка образцов: в соответствии с ГОСТ 25898-83

Условия проведения испытаний:

Температура (термометр СП-2 , №80, серт. о калиб. №1744м ФГУ РОТЕСТ-Москва до 27.03.2014)- 20.8°C.

Относительная влажность (психрометр ВИТ-2, №30, серт. о калиб. №1743м ФГУ РОТЕСТ-Москва до 27.03.2014) - 62%.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	НД на метод	Испытательное оборудование и средства измерения	Норма по ТУ 2316-032-32998388-2012	Фактический результат
1.Сопrotивление паропрооницанию, м ² ·ч·Па/мг, не более	ГОСТ 25898-83, ТУ 2316-032-32998388-2012 п.1.4.1, табл.1	Весы лабораторные №ВЛ101066052(св. о поверке.№1727 НПП «ИНТЕРПРИБОР» до 27.03.2014) Эксикатор 2-210 (св. о поверке №1156 НПП «ИНТЕРПРИБОР» до27.03.2014),	0.15	0,15 0,14 0,15 Среднее значение 0,147 Соответствует.

Заключение: Сопrotивление паропрооницанию теплоизоляционной краски ВДАК «Тепло-Барьер», определяемая согласно ГОСТ 25898-83, равная 0.147 м²·ч·Па/мг соответствует норме ТУ2316-032-32998388-2012.

Зам директора
НИИ СМиТ
ФГБОУ ВПО «МГСУ»



[Signature] /Головкин Е.М./

Исполнитель

[Signature] /Васильева Е.А. /